

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2016-2017 учебному году

составлен «16» августа 2016 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушта, 1982 год

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ Алушта

(учредитель организации)

г. Алушта, ул. Ялтинская 19-а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ситенко Тамара Сергеевна, 5-49-39

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации города Алушты от 17 июня 2016 года № 257-р «О ходе подготовки образовательных организаций к 2016/2017 учебному году» в период с «10» по «25» августа 2016 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Перепелица Г.В. – заместитель главы администрации города Алушты;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Гончарова И.Ю. – начальник управления образования и молодежи администрации города Алушты;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Щербина Ф.Л. – начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и семейных форм управления образования и молодежи администрации города Алушты;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Петрова Т.Т. – Директор МБУ «Центр информационно-методического сопровождения образовательных организаций» города Алушты;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Хаваев И.А. – начальник отдела хозяйственного обслуживания МБУ «ЦФимТСДОО» города Алушты;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Онопrienко Р.В. – инженер по охране труда МБУ «ЦФимТСДОО» города Алушты;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Марчук Р.Е. – начальник отдела надзорной деятельности по г. Алушта УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (с согласия);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Гурченко А.В. – начальник ОМВД России по г. Алуште (с согласия);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Цариков Н.В. – заместитель начальника отдела в г. Алуште УФСБ России в Республике Крым и г. Севастополе (с согласия);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Слесарев А.Д. – начальник территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю (с согласия);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 3 города Алушта»

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушта
(полное наименование образовательной организации)
№ 208 от «07» июля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» мая 2016 г. № 90-90/016-90/1001/999/2016-1389/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «19» июня 2015 г. № 90-02/2015-171641 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» _____ 20__ г.,

_____,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27» мая 2016 г., серия 82Л01, № 0165, регистрационный номер 0000172
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «__» _____ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «17» ноября 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016-2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____ - _____, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
 _____, выполнены _____ ;
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе: осуществлен капитальный ремонт
 всего помещения школы своими силами
 _____, выполнены _____ ;
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:
 _____ ;
 (наименование объекта, вид ремонта)
 _____ ;
 (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – теплица,
гараж, гардероб.
 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо кровля, стены (побелка, покраска, замена окон и полов).
 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
 услуг: реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего
 образования
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1176 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1093 человек, в том числе
 _____ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015 - 2016 годов - 52 человек; из них поступивших в ВУЗы -
 _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают -
 _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
 1 класс (на первый курс) - 116 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 39; количество обучающихся - 1093 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 39 классов, 1106 обучающихся;

во 2 смену - классов, - обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - 5 _____ ;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - 1 _____ ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 64 человек -87 %;

научных работников - 0 - _____ человек 0 %;

инженерно-технических работников - 3 человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 16 человек 13 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год -
имеется _____ .
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное _____ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	17	12				удовлет.		
2.	Кабинеты иностранного языка	6	2				удовлет.		
3.	Кабинет физики		1				удовлет.	огнетушитель	
4.	Кабинет биологии		1				удовлет.	огнетушитель	

5.	Кабинет географии		1				удовлет.		
6.	Кабинет химии		1				удовлет.	огнетушитель	
7.	Кабинет информатики		1				удовлет.	огнетушитель	
8.	Кабинет математики		4				удовлет.		
9.	Кабинет истории		2				удовлет.		
10.	Кабинет русского языка и лит-ры		4				удовлет.		
11.	Кабинет технологии		2				удовлет.	огнетушитель	
12.	Спортзал		1				удовлет.	огнетушитель	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 16 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой обеспечена _____ :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 32 компьютера, 68 ноутбуков единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 4 единиц.

Основные недостатки: отсутствие кондиционера в кабинете информатики;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются _____, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « ____ » _____ 20__ г. № _____.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: забетонировать ямы на беговой дорожке, волейбольной площадке, произвести ремонт на поле с искусственным покрытием, приобрести гимнастические скамейки, сварить баскетбольные щиты;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 3 ; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 10; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ____ ; кровати - ____ ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 25259; фонд учебников - 15895.

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1,6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются _____.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: мусоросборник не соответствует требованиям СанПиНа;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – тренажерная, гимнастическая, футбольное поле с искусственным покрытием.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	по договору	1		
медсестра	по договору	1		

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «20» апреля 2015г, № 20/4, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании: холодильник, весы, ростомер (столы, шкафы, мед. назначения):

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствие мебели с моющим покрытие, холодильник мед. назначения.

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ 1 _____ смены, в _____ 1 _____

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на 260 посадочных мест. Буфет _____ 1 _____ на _____ 30 _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное _____,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 688, в том числе питанием детей малоимущих семей в количестве 185 детей, что составляет 27% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией ООО «Алуштинская школялочка».
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам _____
(организовано, не организовано)
соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован.
(организован, не организован)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.
(имеется, не имеется)

№ 05 от 29 января 2016 профилактическая дезинфекция.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется _____;
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично _____;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа _____
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО частная охранная организация «Реакс» лицензия № 501 № договор № ОК8-ЯТ от 09.04.2016;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты № 92 от 24.11.2015;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 5-34-92, 5-47-26;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением частично _____
(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована _____.
(организована, не организована)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям при наличии письма управления образования и молодежи г. Алушты №2477/01-11 от 24.08.2016 и плана устранения недостатков от 24.08.2016.

Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности Акт № 57 от 18.05.2016

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки:

1. Здание школы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;
2. Здание школы не обеспечено системой оповещения людей о пожаре.

а) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме _____;
(выполняются, не выполняются)

б) системой пожарной сигнализации объекты организации не оборудованы _____.

в) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

г) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

д) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

е) Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта протокол № 1/17 от «21» июня
(проводилась, не проводилась)

20__ года, выданного ООО «Зюйд-2» соответствует нормам _____;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Здание школы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;
2. Здание школы не обеспечено системой оповещения людей о пожаре.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы 29 июня 2016 акт № Ш 16-3

(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: -.

17. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушты
(полное наименование организации)

к новому 2016-2017 учебному году ГОТОВО.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

указано в п.12 акта

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Г.В. Перепелица / Сейдаметов Э.А.
Перепелица Г.В.

Заместитель председателя комиссии:

И.Ю. Гончарова / Гончарова И.Ю.

Члены комиссии:

Ф.Л. Щербина / Щербина Ф.Л.

Т.Т. Петрова / Петрова Т.Т.

И.А. Хаваев / Хаваев И.А.

Р.В. Оноприенко / Оноприенко Р.В.

Р.Е. Марчук / Марчук Р.Е.

А.В. Гурченко / Гурченко А.В.

Н.В. Цариков / Цариков Н.В.

А.Д. Слесарев / Слесарев А.Д.
от 16.08.16

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО г.АЛУШТЕ

ул. 60 лет СССР, 3а, г. Алушта, 298500, тел., факс (36560) 5-20-62,

E-mail: TO_Alushta@82.rospotrebnadzor.ru

СПРАВКА

от «16» августа 2016г.

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела по г.Алушта Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю Еськовой Татьяной Анатольевной, в составе комиссии по приёмке образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году, утвержденной Распоряжением главы Администрации г.Алушты Республики Крым от 17.06.2016г. № 257-р, проведено внеплановое обследование Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №3» города Алушты, находящейся по адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул.Ялтинская,19А по готовности организации к началу нового 2016-2017 учебного года.

В ходе обследования установлено:

Получена лицензия Министерства образования, науки и молодежи РК от 27.05.2016г. № 0165.

Учреждение на 1176 мест, всего по списку 1081 учащихся, из них 1-4-х классов - 16, в них 455 учащихся, в том числе в 4-х первых классах - 118 первоклассника, предполагается обучение учащихся в две смены. Во вторую смену предполагается обучение двух 3-х классов, начало занятий-12-00ч.

Водоснабжение, водоотведение централизованные от городских сетей по договору с ГУП РК «Вода Крыма» № 1679 от 01.08.2016г. Проведена профилактическая промывка и дезинфекция системы водоснабжения, составлен соответствующий акт.

Отопление централизованное, заключен договор № 32-3-ГУП/143 с ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», представлен. Так же представлены договора на утилизацию люминисцентных ламп, на вывоз мусора, на медобслуживание школьников, на дератизацию и дезинсекцию; энергоснабжение с ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО», программа производственного контроля, проверка дымовентиляционных каналов ООО «Крымтеплотранс», копии прилагаются.

На момент обследования: в учреждении проведена генеральная уборка классов и вспомогательных помещений школы с применением моющих и дезинфицирующих средств. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

При подготовке к новому учебному году проведены косметические ремонты всех учебных помещений, рекреаций, спортивного зала, медкабинета, санитарно-бытовых помещений с заменой покрытия стен на гигиеническое.

Оборудовано специальное помещение для занятий с детьми-инвалидами (2 чел.)

Выполнено благоустройство территории, спортплощадок.

Заменены неисправные светильники и защитные плафоны. Отремонтировано и заменено неисправное сантехоборудование, частично восстановлена облицовочная плитка.

Приобретен достаточный запас моющих, дезинфекционных средств, сандежды, инвентаря.

В 2016 году приобретены в кабинеты 4-и интерактивные доски.

Школа имеет доступ к сети интернет. В компьютерном классе подключена локальная сеть.

Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Оборудованы пандусы, туалет, сенсорная комната, кнопка вызова.

Представлены списки работников организации с пройденными медобследованиями и аттестацией по профессиональной гигиенической подготовке- всего по списку-88 человек.


Представлен акт № 78 на приемку в эксплуатацию дымовых и вентиляционных каналов от 25.12.2015г.

По пищеблоку: выполнен косметический ремонт помещений раздевалки и загрузочной.

Технологическое оборудование все заменено в 2015 году. Сотрудниками в количестве 5 человек пройдено медобследование, аттестованы по профессиональной гигиенической подготовке.

Главный специалист-эксперт Территориального

одела по г. Алушта



Т.А.Еськова



АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА
АЛУШТИ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ
298516, м. Алушта, пл. Радянська, 1
тел/факс (06560) 55826, 56196
goruoalushta@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
АЛУШТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МО. ЮДЖИ
298516, г. Алушта, пл. Советская, 1
тел/факс (06560) 55826, 56196
goruoalushta@mail.ru

АЛУШТА ШЕФРИНИНЬ
МЕМУРИНИ
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИИТИНИНЬ
ТАСИЛЬ ВЕ ЯНЛАР ИДАРЕСИ
298516, г. Алушта, пл. Шувалова, 1
тел/факс (06560) 55826, 56196
goruoalushta@mail.ru

от 24.08.2016 № 2477/01-11
на № _____ от _____

Начальнику отдела
надзорной деятельности по
г. Алушта УДН и ПРГУ МЧС
России по Республике Крым
Подполковнику внутренней
службы Р. Е. Марчуку

Сообщаем, что в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 13.10.2015 № 615 «Об утверждении порядка использования и распределения субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях из бюджета Республики Крым местным бюджетам» для Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 3» г. Алушты выделены денежные средства на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности (АСИО СОУЭ) в размере 4850,0 тыс. руб.

В настоящее время Комитетом конкурентной политики Республики Крым проводится электронный аукцион по определению подрядчика по монтажу автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях.

Ориентировочная дата заключения договора – сентябрь 2016.

Срок завершения монтажных работ 30.12.2016 г.

Начальник управления
образования и молодежи


И. Ю. Гончарова

Екимова
Нестеренко
56196

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела надзорной
деятельности по г. Алушта
УНД и ПРГУ МЧС России
по Республике Крым
Подполковник внутренней службы
Марчук Р.Е.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления
образования и молодежи
Администрации города Алушты
 И.Ю. Гончарова

**План мероприятий
по устранению недостатков пожарной безопасности
в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 3» города Алушта**

№	Наименование мероприятий	Ответственные	Срок исполнения
1.	Здание школы оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. Ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ от 27.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Директор МОУ «Школа № 3» города Алушта Ситенко Т.С.	до 30.12.2016
2.	Здание обеспечить системой оповещения людей о пожаре. Ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ от 27.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». раздел 7, таб. 2 СП 3.13130-2009	Директор МОУ «Школа № 3» города Алушта Ситенко Т.С.	до 30.12.2016

Разработала Директор МОУ «Школа № 3»



Т.С. Ситенко